

**ПРИКАЗ № \_\_\_\_\_ «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.**

**«О порядке доступа пожарным подразделениям в закрытые помещения для локализации и тушения пожара»**

В случае возникновения пожара в МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 33», для ускорения его локализации

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

**1. До прибытия пожарного подразделения зам.зав. по АХР Калининой М.Н.:**

- обеспечить беспрепятственный доступ пожарных машин на территорию МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 33», для этого:
  - отпереть ворота и открыть их;
  - делегировать работника за территорию ДОУ для встречи пожарных машин;
  - показать пожарным расчётам место заезда и подъезда к зданию к тому месту, которое ближе к очагу возгорания;
- обеспечить доступ в закрытые помещения ДОУ ( подвал, щитовую, прачечную, кухню), для этой цели использовать ключи, находящиеся в свободном доступе для ответственных за пожарную безопасность лиц, административных дежурных, сторожей, рабочего по ремонту здания и руководителя.

**2. По прибытии пожарного подразделения заведующему (или лицу, его замещающему) информировать руководителя тушения пожара о:**

- о количестве не эвакуированных людей;
- месте возгорания;
- о причине возгорания, если она известна;
- конструктивных и технологических особенностях объекта;
- прилегающих строениях;
- о других сведениях, необходимых для успешной ликвидации пожара.

Заведующий -

Попова Т.В.